



Sokółka 2022.09.02

HK.9020.13.2022

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu **Dąbrowa Białostocka** zawartego w poniższej tabeli:

Lp.	numer sprawozdania z badań próbki wody	data poboru próbki wody	miejsce poboru próbki wody	zakres badań	Stwierdzone przekroczenia	
					para- metr	wartość
1.	Sprawozdanie nr LPW.9051.665.2022 3818.867 z dnia 23.08.2022 r. Sprawozdanie nr LM.9051.1046.2022. 3860.1199 z dnia 25.08.2022 r.	22.08.2022 r.	Miedzianowo 5 - mieszkanie prywatne	MA*	-	-
2.	Sprawozdanie nr LPW.9051.665.2022 3819.868 z dnia 23.08.2022 r. Sprawozdanie nr LM.9051.1046.2022. 3863.1200 z dnia 25.08.2022 r.	22.08.2022 r.	Kamienna Nowa 44 - mieszkanie prywatne	MA*	-	-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce stwierdza **przydatność** wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

## Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badania próbek wody pobranych w dniu 22.08.2022 r., w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono, że woda z wodociągu Dąbrowa Białostocka w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z w/w wodociągu.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu umożliwienia wykonania obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 5 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. i poinformowania odbiorców o jakości wody.

W załączeniu kserokopie sprawozdań z badania próbek wody:

- sprawozdanie nr LPW.9051.665.2022.3818.867 z dnia 23.08.2022 r.
- sprawozdanie nr LM.9051.1046.2022. 3860.1199 z dnia 25.08.2022 r.
- sprawozdanie nr LPW.9051.665.2022.3819.868 z dnia 23.08.2022 r.
- sprawozdanie nr LM.9051.1046.2022. 3863.1200 z dnia 25.08.2022 r.

Objaśnienia: zakres badań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia):

MA\* - monitoring parametrów grupy A

- parametry mikrobiologiczne - E. coli, bakterie gr. coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C,
- parametry fizykochemiczne i organoleptyczne - barwa, mętność, smak, zapach stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Sokółce  
*Przemysław Komarzewski*  
Kierownik Oddziału Higieny Środowiskowej

Otrzymują :

- 1.Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
2. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
3. a/a