



Białystok, dn.13.10.2021r

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sokółce
ul. 1 Maja 13A
16-100 Sokółka**

DT TM/651/2021

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, iż w związku z uzyskaniem informacji od Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sokółce o przekroczeniu parametrów wskaźnikowych – liczba bakterii z grupy coli w pobranych próbkach wody na wodociągu Jałówka w punkcie na sieci Bagny 20 Sklep Spożywczy, zostały podjęte natychmiastowe działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

1. Sprawdzenie procesu uzdatniania wody, sprawdzenie poprawności pracy sprężarki;
2. Sprawdzenie poprawności automatycznego płukania filtrów;
3. Sprawdzenie szczelności zbiorników wyrównawczych;
4. Płukanie sieci;
5. Pobór dodatkowych próbek wody.

Informujemy, że wyniki badań w zakresie w/w parametrów prześlemy natychmiast po otrzymaniu.

Zapewniamy zastępcze źródło wody z wodociągu Zwierzyniec Wielki. Odbiorcy zostali poinformowani o możliwości poboru wody na stronie internetowej Spółki oraz poprzez wysłane powiadomienia sms.

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr LM.9051.792.2021.3892.951
Do wiadomości:
1. Urząd Miasta w Dąbrowie Białostockiej
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
2. Urząd Miejski w Suchowoli
pl. Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
3. a/a

PREZES ZARZĄDU


Marek Kuczyński



AB 311

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Dział Laboratoryjny 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8 tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl		
Sprawozdanie cząstkowe Nr LM.9051.792.2021.3892.951 z badań wody	Strona	Stron
Białystok, dnia 13.10.2021	1	1

Nazwa i adres klienta: *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13 A*Próbki dostarczył: *pracownik PSSE w Sokółce*
Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 12.10.2021 / 11:45

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 52/HK/2011P/21 zawierającym dane:

- nazwa urzędu lub źródła wody *wodociąg Jałówka*
- miejsce pobrania próbki *Bagny - sklep spożywczo-przemysłowy - pobrano z kranu przy umywalce w sklepie*
- rodzaj wody: *woda przeznaczona do spożycia*
- próbkę pobrał: *pracownik PSSE w Sokółce, zgodnie z: PP/HK-01*
- data/godzina pobrania próbki 12.10.2021 / 07:20

Stan próbki: *Stan próbki bez zastrzeżeń*

Data wykonania badań: 12.10.2021 ÷ 13.10.2021

Kod próbki		3892/951/LM/N/21	Najwyższe dopuszczalne stężenie/wartość*
Rodzaj próbki		Jednorazowa	
WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH			
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Wynik badania	
Liczba bakterii grupy coli (NPL) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	40 niepewność wyniku (27 do 57)	0
Liczba bakterii Escherichia coli (NPL) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	26 niepewność wyniku (16 do 39)	0
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) (itk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 14189:2016-10		0
Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (itk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004		0
Ogólna liczba mikroorganizmów(jtk) w (22±2) °C po 72h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004		**
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) w (36±2) °C po 48h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004		-

Cel badania: *monitoring*

Podana niepewność bakterii grupy coli i Escherichia coli stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95%. Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbki.

*Wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

**Parametr w w/w rozporządzeniu z określeniem "Bez nieprawidłowych zmian." Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
200 itk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywą

W niniejszym sprawozdaniu, wyniki badań odnoszą się wyłącznie do analizowanej próbki.
Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania**Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.**

Autoryzacja

STARSZY ASYSTENT

Urszula Tomaszewska

Koniec sprawozdania 9